水質基準項目		基準値	過去3年間の検査結果最大数値(mg/ℓ) R6 ～ R4	令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)					令和4年度(日付は採水日)				
				R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考	R5.1.6	R4.10.6	R4.8.4	R4.5.12	備考
<<施設名:中原配水区　採水場所:中原水源(湧1本)>>			検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無					無			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満		1.0未満					1.0未満					1.0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	34		30.5					34					31.6			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	100		94					100					79			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	7.5 ～ 7.7		7.7					7.5					7.5			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		中原水源																

水質基準項目		基準値	過去3年間の検査結果最大数値(mg/ℓ) R6 ～ R4	令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)					令和4年度(日付は採水日)				
				R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考	R5.1.6	R4.10.6	R4.8.4	R4.5.12	備考
<<施設名:中原配水区　採水場所:横道水源(湧1本)>>			検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無				無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満		1.0未満					1.0未満					1.0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02		0.02					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	30未満		30未満					30未満					30未満			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	79		75					79					57			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	7.6 ～ 7.7		7.7					7.6					7.6			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.1		0.1					0.1未満					0.1未満			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		横道水源																

水質基準項目		基準値	過去3年間の検査結果最大数値(mg/ℓ) R6 ～ R4	令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)					令和4年度(日付は採水日)				
				R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考	R5.1.6	R4.10.6	R4.8.4	R4.5.12	備考
<<施設名:中原配水区　採水場所:下中原水源(深1本)>>			検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無				無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満		1.0未満					1.0未満					1.0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	38.1		35.3					36					38.1			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	135		135					116					100			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	6.9 ～ 7.1		7.1					6.9					6.9			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.1		0.1					0.1未満					0.1未満			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		下中原水源																

水質基準項目		基準値	過去3年間の検査結果最大数値(mg/ℓ) R6 ～ R4	令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)					令和4年度(日付は採水日)				
				R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考	R5.1.6	R4.10.6	R4.8.4	R4.5.12	備考
<<施設名:市原配水区　採水場所:立岩水源(湧1本)>>			検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無				無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満		1.0未満					1.0未満					1.0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	31.1		30未満					31.1					30未満			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	95		95					87					84			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	7 ～ 7.1		7.1					7					7			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.1		0.1					0.1未満					0.1未満			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		立岩水源																

水質基準項目		基準値	過去3年間の検査結果最大数値(mg/ℓ) R6 ～ R4	令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)					令和4年度(日付は採水日)				
				R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考	R5.1.6	R4.10.6	R4.8.4	R4.5.12	備考
<<施設名:満願寺配水区　採水場所:志童寺水源(湧1本)>>			検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	10		7					10					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無				無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.003		0.003					0.001未満					0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満		1.0未満					1.0未満					1.0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.13		0.13					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.08		0.08					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	62		43.2					59.1					62			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	136		109					136					127			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3		0.3未満					0.3未満					0.3			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	7.7 ～ 8.8		7.7					8.8					8.8			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	12		12					0.5未満					0.8			
40	濁度	2度以下	2.2		2.2					0.1未満					0.1			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		志童寺水源																

水質基準項目		基準値	過去3年間の検査結果最大数値(mg/ℓ) R6 ～ R4	令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)					令和4年度(日付は採水日)				
				R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考	R5.1.6	R4.10.6	R4.8.4	R4.5.12	備考
<<施設名:満願寺西配水区　採水場所:星和水源(深1本)>>			検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無				無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001		0.001					0.001					0.001			
8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満		1.0未満					1.0未満					1.0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	34.1		30未満					34.1					30未満			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	133		133					125					124			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	7 ～ 7		7					7					7			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.2		0.2					0.1未満					0.1未満			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		星和水源																

水質基準項目		基準値	過去3年間の検査結果最大数値(mg/ℓ) R6 ～ R4	令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)					令和4年度(日付は採水日)				
				R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考	R5.1.6	R4.10.6	R4.8.4	R4.5.12	備考
<<施設名:瀬の本配水区　採水場所:瀬の本水源(湧1本)>>			検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無				無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満		1.0未満					1.0未満					1.0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.07		0.05					0.06					0.07			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.006		0.006					0.005未満					0.006			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	32.5		30未満					32.5					30未満			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	100		98					100					91			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	6.1 ～ 6.5		6.3					6.5					6.1			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.7		0.5					0.7					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.2		0.2					0.2					0.1			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		瀬の本水源																

水質基準項目		基準値	過去3年間の検査結果最大数値(mg/ℓ) R6 ～ R4	令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)					令和4年度(日付は採水日)				
				R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考	R5.1.6	R4.10.6	R4.8.4	R4.5.12	備考
<<施設名:黒川配水区　採水場所:平野台水源(湧1本)>>			検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無				無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満		1.0未満					1.0未満					1.0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	38.6		33.6					37.3					38.6			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	92		92					83					82			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	7.1 ～ 7.2		7.2					7.1					7.1			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		平野台水源																

水質基準項目		基準値	過去3年間の検査結果最大数値(mg/ℓ) R6 ～ R4	令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)					令和4年度(日付は採水日)				
				R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考	R5.1.6	R4.10.6	R4.8.4	R4.5.12	備考
<<施設名:波居原配水区　採水場所:波居原水源(湧1本)>>			検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	4.5		無					無				無	無	4.5	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001		0.001未満					0.001					0.001			
8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満		1.0未満					1.0未満					1.0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1		0.1未満					0.1					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	25		20未満					20未満					25			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	29		20未満					20未満					29			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	43.7		33					40.4					43.7			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	175		144					150					175			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	7.1 ～ 7.9		7.9					7.1					7.7			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		波居原水源																