	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値（mg/ℓ） R7 ～ R5	令和7年度（日付は採水日）					令和6年度（日付は採水日）					令和5年度（日付は採水日）				
				R8.1.8	R7.10.2	R7.8.1	R7.5.1	備考	R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考
	検査項目			指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
	<<施設名：中原配水区　採水場所：中原水源（湧1本）>>																	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無					無			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0. 00005未満					0. 00005未満					0. 00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1. 0未満		1. 0未満					1. 0未満					1. 0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ 以下	34		30.5					30.5					34			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	100		89					94					100			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等（TOCの量）	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	7.1 ～ 7.7		7.1					7.7					7.5			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
	指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		中原水源																

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値(mg/ℓ) R7 ～ R5	令和7年度(日付は採水日)					令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)				
				R8.1.8	R7.10.2	R7.8.1	R7.5.1	備考	R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考
	<<施設名:中原配水区　採水場所:横道水源(湧1本)>>		検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無					無			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0. 00005未満					0. 00005未満					0. 00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1. 0未満		1. 0未満					1. 0未満					1. 0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02		0.02未満					0.02					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	30未満		30未満					30未満					30未満			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	79		70					75					79			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	7.3　～　7.7		7.3					7.7					7.6			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.1		0.1未満					0.1					0.1未満			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		横道水源																

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値(mg/ℓ) R7 ～ R5	令和7年度(日付は採水日)					令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)				
				R8.1.8	R7.10.2	R7.8.1	R7.5.1	備考	R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考
	<<施設名:中原配水区　採水場所:下中原水源(深1本)>>		検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無					無			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0. 00005未満					0. 00005未満					0. 00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.003未満		0.002未満					0.002未満					0.003未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1. 0未満		1. 0未満					1. 0未満					1. 0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	36		30.5					35.3					36			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	135		89					135					116			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	6.9　～　7.1		7.1					7.1					6.9			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.1		0.1未満					0.1					0.1未満			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		下中原水源																

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果最大数値（mg/ℓ） R7 ～ R5	令和7年度（日付は採水日）					令和6年度（日付は採水日）					令和5年度（日付は採水日）				
				R8.1.8	R7.10.2	R7.8.1	R7.5.1	備考	R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考
	検査項目			指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
	<<施設名：市原配水区　採水場所：立岩水源（湧1本）>>																	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無					無			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0. 00005未満					0. 00005未満					0. 00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1. 0未満		1. 0未満					1. 0未満					1. 0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ 以下	31.1		30未満					30未満					31.1			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	95		93					95					87			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等（TOCの量）	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	6.9　～　7.1		6.9					7.1					7. 0			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.1		0.1未満					0.1					0.1未満			
	指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		立岩水源																

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値(mg/ℓ) R7 ～ R5	令和7年度(日付は採水日)					令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)				
				R8.1.8	R7.10.2	R7.8.1	R7.5.1	備考	R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考
	<<施設名:満願寺配水区　採水場所:志童寺水源(湧1本)>>		検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	293		293					7					10			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無					無			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0. 00005未満					0. 00005未満					0. 00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.003		0.003					0.003					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.02 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1. 0未満		1. 0未満					1. 0未満					1. 0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.13		0.08未満					0.13					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.13		0.13					0.08					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	59.1		36.3					43.2					59.1			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	136		104					109					136			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	7.3　～　8.8		7.3					7.7					8.8			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	12		1.9					12					0.5未満			
40	濁度	2度以下	2.2		0.1					2.2					0.1未満			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		志童寺水源																

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果最大数値（mg/ℓ） R7 ～ R5	令和7年度（日付は採水日）					令和6年度（日付は採水日）					令和5年度（日付は採水日）				
				R8.1.8	R7.10.2	R7.8.1	R7.5.1	備考	R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考
	<<施設名：満願寺西配水区　採水場所：星和水源（深1本）>>		検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無					無			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0. 00005未満					0. 00005未満					0. 00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.002		0.002					0.001					0.001			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1. 0未満		1. 0未満					1. 0未満					1. 0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ 以下	34.1		30未満					30未満					34.1			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	133		130					133					125			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等（TOCの量）	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	6.9　～　7. 0		6.9					7. 0					7. 0			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.2		0.1未満					0.2					0.1未満			
	指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		星和水源																

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値(mg/ℓ) R7 ～ R5	令和7年度(日付は採水日)					令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)				
				R8.1.8	R7.10.2	R7.8.1	R7.5.1	備考	R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考
	<<施設名:瀬の本配水区　採水場所:瀬の本水源(湧1本)>>		検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無					無			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0. 00005未満					0. 00005未満					0. 00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1. 0未満		1. 0未満					1. 0未満					1. 0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.06		0.03未満					0.05					0.06			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.006		0.005未満					0.006					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	32.5		30未満					30未満					32.5			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	110		110					98					100			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	6.3　～　6.5		6.3					6.3					6.5			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.7		0.5未満					0.5					0.7			
40	濁度	2度以下	0.2		0.1未満					0.2					0.2			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		瀬の本水源																

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値(mg/ℓ) R7 ～ R5	令和7年度(日付は採水日)					令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)				
				R8.1.8	R7.10.2	R7.8.1	R7.5.1	備考	R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考
	<<施設名:黒川配水区　採水場所:平野台水源(湧1本)>>		検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無					無			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0. 00005未満					0. 00005未満					0. 00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1. 0未満		1. 0未満					1. 0未満					1. 0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	37.3		32.2					33.6					37.3			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	95		95					92					83			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	6.8　～　7.2		6.8					7.2					7.1			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		平野台水源																

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値(mg/ℓ) R7 ～ R5	令和7年度(日付は採水日)					令和6年度(日付は採水日)					令和5年度(日付は採水日)				
				R8.1.8	R7.10.2	R7.8.1	R7.5.1	備考	R7.1.9	R6.10.3	R6.8.1	R6.5.9	備考	R6.1.4	R5.10.5	R5.8.4	R5.5.12	備考
	<<施設名:波居原配水区　採水場所:波居原水源(湧1本)>>		検査項目	指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個　以下	0		0					0					0			
2	大腸菌	検出されないこと	無		無					無					無			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満		0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満		0. 00005未満					0. 00005未満					0. 00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001		0.001未満					0.001未満					0.001			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1. 0未満		1. 0未満					1. 0未満					1. 0未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満		0.08未満					0.08未満					0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1		0.1未満					0.1未満					0.1			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満		0.03未満					0.03未満					0.03未満			
24	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満			
27	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満		20未満					20未満					20未満			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	40.4		31.8					33					40.4			
29	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	150		93					144					150			
30	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満		0.02未満					0.02未満					0.02未満			
31	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満		0. 000001未満					0. 000001未満					0. 000001未満			
33	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満			
34	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満		0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			
35	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満		0.3未満					0.3未満					0.3未満			
36	pH値	5.8以上 8.6以下	7. 0　～　7.9		7. 0					7.9					7.1			
37	味	異常でないこと	無		無					無					無			
38	臭気	異常でないこと	無		無					無					無			
39	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満					0.5未満					0.5未満			
40	濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満			
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	無		無	無	無	無		無	無	無	無	
原水採水場所		波居原水源																