	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値 (mg/ℓ) R7 ～ R5	令和6年度(日付は採水日)												備考
				R7.3.6	R7.2.6	R7.1.10	R6.12.5	R6.11.7	R6.10.2	R6.9.5	R6.8.9	R6.7.4	R6.6.4	R6.5.13	R6.4.4	
	検査項目			水質基準9項目	水質基準9項目	水質基準33項目	水質基準9項目	水質基準9項目	浄水51項目	水質基準9項目	水質基準33項目	水質基準9項目	水質基準9項目	水質基準33項目	水質基準9項目	
	<<施設名:中原配水区　採水場所:湯田地区(赤迫配水系統)>>															
1	一般細菌	100 個　以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満						0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満						0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満			1.0未満			1.0未満		1.0未満			1.0未満		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満						0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満						0.004未満							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満						0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ 以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満						20未満							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	36.6						30.5							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	129			88			91		90			129		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満						0.0005未満							
46	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.3 ～ 7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	
48	味	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
49	臭気	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
参考	残留塩素	0.1 mg/ℓ 以上	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
浄水採水場所		個人宅給水栓														

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値 (mg/ℓ) R7 ～ R5	令和6年度(日付は採水日)												備考
				R7.3.6	R7.2.6	R7.1.10	R6.12.5	R6.11.7	R6.10.2	R6.9.5	R6.8.9	R6.7.4	R6.6.4	R6.5.13	R6.4.4	
	検査項目			水質基準 9項目	水質基準 9項目	水質基準 28項目	水質基準 9項目	水質基準 9項目	浄水51項目	水質基準 9項目	水質基準 28項目	水質基準 9項目	水質基準 9項目	水質基準 28項目	水質基準 9項目	
	<<施設名:中原配水区　採水場所:瓜上地区(中原配水系統)>>															
1	一般細菌	100 個　以下	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満						0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満						0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満			1.0未満			1.0未満		1.0未満			1.0未満		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満						0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満						0.004未満							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満						0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ 以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満						20未満							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	34						32							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	131			89			86		94			92		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満						0.0005未満							
46	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.4 ～ 7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	
48	味	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
49	臭気	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
50	色度	5度以下	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.9	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.9	0.1未満	
参考	残留塩素	0.1 mg/ℓ 以上	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
浄水採水場所		中原保育園														

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値 (mg/ℓ) R7 ～ R5	令和6年度(日付は採水日)												備考
				R7.3.6	R7.2.6	R7.1.10	R6.12.5	R6.11.7	R6.10.2	R6.9.5	R6.8.9	R6.7.4	R6.6.4	R6.5.13	R6.4.4	
	検査項目			水質基準 9項目	水質基準 9項目	水質基準 28項目	水質基準 9項目	水質基準 9項目	浄水51項目	水質基準 9項目	水質基準 28項目	水質基準 9項目	水質基準 9項目	水質基準 28項目	水質基準 9項目	
	<<施設名:中原配水区　採水場所:地蔵原地区(下中原配水系統)>>															
1	一般細菌	100 個　以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満						0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満						0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満			1.0未満			1.0未満		1.0未満			1.0未満		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満						0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満						0.004未満							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満						0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	0.08			0.07			0.06未満		0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ 以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03			0.03未満			0.03未満		0.03			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満						20未満							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	41.3						35.1							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	147			116			111		111			114		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満						0.0005未満							
46	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.0 ～ 7.6	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.2	
48	味	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
49	臭気	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.7	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.7	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
参考	残留塩素	0.1 mg/ℓ 以上	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
浄水採水場所		個人宅給水栓														

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値 (mg/ℓ) R7 ～ R5	令和6年度(日付は採水日)												備考
				R7.3.6	R7.2.6	R7.1.10	R6.12.5	R6.11.7	R6.10.2	R6.9.5	R6.8.9	R6.7.4	R6.6.4	R6.5.13	R6.4.4	
	検査項目			水質基準項目9	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	水質基準項目9	浄水51項目	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	
	<<施設名:市原配水区　採水場所:市原上町地区(市原配水系統)>>															
1	一般細菌	100 個　以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満						0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満						0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満			1.0未満			1.0未満		1.0未満			1.0未満		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満						0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満						0.004未満							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満						0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ 以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満						20未満							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	34.1						30.3							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	131			90			92		89			89		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満						0.0005未満							
46	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.8 ～ 7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	
48	味	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
49	臭気	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
参考	残留塩素	0.1 mg/ℓ 以上	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	
浄水採水場所		市原保育園														

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値 (mg/ℓ) R7 ～ R5	令和6年度(日付は採水日)												備考
				R7.3.6	R7.2.6	R7.1.10	R6.12.5	R6.11.7	R6.10.2	R6.9.5	R6.8.9	R6.7.4	R6.6.4	R6.5.13	R6.4.4	
	検査項目 <<施設名:満願寺配水区　採水場所:志津地区(満願寺配水系統)>>			水質基準9項目	水質基準9項目	水質基準28項目	水質基準9項目	水質基準9項目	浄水51項目	水質基準9項目	水質基準28項目	水質基準9項目	水質基準9項目	水質基準28項目	水質基準9項目	
1	一般細菌	100 個　以下	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満						0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満						0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満			1.0未満			1.0未満		1.0未満			1.0未満		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満						0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満						0.004未満							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満						0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	0.12			0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ 以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.02			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下	0.01			0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満						20未満							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	32.4						30未満							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	123			87			85		90			89		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満						0.0005未満							
46	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.8 ～ 7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	
48	味	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
49	臭気	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.7未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.7	0.1未満	
参考	残留塩素	0.1 mg/ℓ 以上	1.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	
浄水採水場所		満願寺駐車場														

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値 (mg/ℓ) R7 ～ R5	令和6年度(日付は採水日)												備考
				R7.3.6	R7.2.6	R7.1.10	R6.12.5	R6.11.7	R6.10.2	R6.9.5	R6.8.9	R6.7.4	R6.6.4	R6.5.13	R6.4.4	
	検査項目			水質基準項目9	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	水質基準項目9	浄水51項目	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	
	<<施設名:満願寺西配水区　採水場所:星和地区(星和配水系統)>>															
1	一般細菌	100 個　以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満						0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満						0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.002						0.001							
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満			1.0未満			1.0未満		1.0未満			1.0未満		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満						0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満						0.004未満							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満						0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	0.07			0.06未満			0.07		0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ 以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.06			0.03未満			0.03未満		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満						20未満							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	33.9						30未満							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	145			128			124		127			140		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満						0.0005未満							
46	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.8 ～ 7.2	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.2	7.0	7.1	
48	味	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
49	臭気	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.2	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	
参考	残留塩素	0.1 mg/ℓ 以上	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.25	0.2	0.3	
浄水採水場所		星和水源給水栓														

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値 (mg/ℓ) R7 ～ R5	令和6年度(日付は採水日)												備考
				R7.3.6	R7.2.6	R7.1.10	R6.12.5	R6.11.7	R6.10.2	R6.9.5	R6.8.9	R6.7.4	R6.6.4	R6.5.13	R6.4.4	
	検査項目			水質基準9項目	水質基準9項目	水質基準28項目	水質基準9項目	水質基準9項目	浄水51項目	水質基準9項目	水質基準28項目	水質基準9項目	水質基準9項目	水質基準28項目	水質基準9項目	
	<<施設名:瀬の本配水区　採水場所:瀬の本地区(瀬の本配水系統)>>															
1	一般細菌	100 個　以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満						0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満						0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満			1.0未満			1.0未満		1.0未満			1.0未満		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満						0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満						0.004未満							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満						0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	0.1			0.08			0.09		0.06未満			0.07		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ 以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満						20未満							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	30未満						30未満							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	117			107			100		103			108		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満						0.0005未満							
46	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.1 ～ 7.0	6.7	6.8	6.8	6.7	6.6	6.4	6.3	6.4	6.3	6.8	6.7	6.5	
48	味	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
49	臭気	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
参考	残留塩素	0.1 mg/ℓ 以上	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	
浄水採水場所		個人宅給水栓														

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値 (mg/ℓ) R7 ～ R5	令和6年度(日付は採水日)												備考
				R7.3.6	R7.2.6	R7.1.10	R6.12.5	R6.11.7	R6.10.2	R6.9.5	R6.8.9	R6.7.4	R6.6.4	R6.5.13	R6.4.4	
	検査項目 <<施設名:黒川配水区　採水場所:黒川地区(黒川第1配水系統)>>			水質基準項目9	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	水質基準項目9	浄水51項目	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	
1	一般細菌	100 個　以下	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満						0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満						0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満			1.0未満			1.0未満		1.0未満			1.0未満		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満						0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満						0.004未満							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満						0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ 以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満						20未満							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	33.4						32.3							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	102			97			93		100			96		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満						0.0005未満							
46	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.9 ～ 7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.4	7.2	7.3	
48	味	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
49	臭気	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
参考	残留塩素	0.1 mg/ℓ 以上	0.4	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	
浄水採水場所		個人宅給水栓														

	水質基準項目	基準値	過去3年間の検査結果 最大数値(mg/ℓ) R7 ～ R5	令和6年度(日付は採水日)												備考
				R7.3.6	R7.2.6	R7.1.10	R6.12.5	R6.11.7	R6.10.2	R6.9.5	R6.8.9	R6.7.4	R6.6.4	R6.5.13	R6.4.4	
	検査項目			水質基準項目9	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	水質基準項目9	浄水51項目	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	
	<<施設名:黒川配水区　採水場所:黒川地区(黒川第2配水系統)>>															
1	一般細菌	100 個　以下	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
2	大腸菌	検出されないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満						0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満						0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満			1.0未満			1.0未満		1.0未満			1.0未満		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満						0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満						0.004未満							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満						0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ 以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満						20未満							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.008			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	35.9						31.4							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	110			89			95		102			102		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満						0.0005未満							
46	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.1 ～ 7.6	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	
48	味	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
49	臭気	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
参考	残留塩素	0.1 mg/ℓ 以上	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	
浄水採水場所		黒川公衆便所														

水質基準項目		基準値	過去3年間の検査結果 最大数値(mg/ℓ) R7 ～ R5	令和6年度(日付は採水日)												備考
				R7.3.6	R7.2.6	R7.1.10	R6.12.5	R6.11.7	R6.10.2	R6.9.5	R6.8.9	R6.7.4	R6.6.4	R6.5.13	R6.4.4	
検査項目				水質基準項目9	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	水質基準項目9	浄水51項目	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	水質基準項目9	水質基準項目28	水質基準項目9	
<<施設名:波居原配水区　採水場所:長迫地区(波居原第1配水系統)>>																
1	一般細菌	100 個　以下	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	0.0003未満						0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	0.00005未満						0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	1.0未満			1.0未満			1.0未満		1.0未満			1.0未満		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	0.0002未満						0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	0.004未満						0.004未満							
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満						0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満						0.001未満							
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	0.08			0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ 以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ 以下	0.1未満						0.1未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	20未満						20未満							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	34						32.5							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	115			87			95		97			94		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	0.02未満						0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	0.0005未満						0.0005未満							
46	有機物等(TOCの量)	3 mg/ℓ 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.0 ～ 7.5	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5	7.3	7.2	
48	味	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
49	臭気	異常でないこと	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
50	色度	5度以下	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
参考	残留塩素	0.1 mg/ℓ 以上	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	
浄水採水場所		南小国町公民館波居原分館														