水質基準項目		基準値	採水日 R7.10.2	備考
<<施設名：中原配水区　採水場所：中原水源（湧1本）>>		検査項目	原水40項目	
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/l 以下	0.000005未満	
原水採水場所		中原水源		

水質基準項目		基準値	採水日 R7.10.2	備考
<<施設名：中原配水区　採水場所：下中原水源（深1本）>>		検査項目	原水40項目	
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/l 以下	0.000005未満	
原水採水場所		下中原水源		

水質基準項目		基準値	採水日 R7.10.2	備考
<<施設名：市原配水区　採水場所：立岩水源（湧1本）>>		検査項目	原水40項目	
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/l 以下	0.000005未満	
原水採水場所		立岩水源		

水質基準項目		基準値	採水日 R7.10.2	備考
<<施設名：満願寺西配水区　採水場所：星和水源（深1本）>>		検査項目	原水40項目	
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/l 以下	0.000005未満	
原水採水場所		星和水源		

水質基準項目		基準値	採水日 R7.10.2	備考
<<施設名：瀬の本配水区　採水場所：瀬の本水源（湧1本）>>		検査項目	原水40項目	
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/l 以下	0.000005未満	
原水採水場所		瀬の本水源		

水質基準項目		基準値	採水日 R7.10.2	備考
<<施設名：黒川配水区　採水場所：平野台水源（湧1本）>>		検査項目	原水40項目	
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/l 以下	0.000005未満	
原水採水場所		平野台水源		