別紙 LED照明器具・ランプ製品仕様書（施設名：波居原分館）

白熱球					LED							
No	場所	現状の照明	灯数	台数	色	寿命(h)	口金	器具光束(lm)	演色数(Ra)	消費電力(W)	交換方法	備考
1	調理室	FL40(2灯)	8	4	昼白色	40000時間以上	-	3,890以上	Ra83	24.9以下	器具交換	
2	和室	FL40(2灯)	20	10	昼白色	40000時間以上	-	4,900以上	Ra83	33.4以下	器具交換	埋込W220
3	コーナー	FPL36(3灯)	15	5	昼白色	40000時間以上	-	6,500以上	Ra83	42.3以下	器具交換	□450
4	廊下	FDL13	6	6	色切替	40000時間以上	-	600以上	Ra83	5.0以下	器具交換	150ΦDL
5	洋室	FL40(2灯)	8	4	昼白色	40000時間以上	-	4,900以上	Ra83	33.4以下	器具交換	埋込W220
6	外灯	ポーチライト	6	6	電球色	40000時間以上	-	555以上	Ra94	0.0以下	器具交換	200Φシーリング
7	WC	FL40(1灯)	2	2	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	逆富士W150
8	WC	FL15(1灯)	2	2	昼白色	40000時間以上	-	1,050以上	Ra95	8.7以下	器具交換	洗面灯
9	WC	FDL13	1	1	色切替	40000時間以上	-	600以上	Ra83	5.0以下	器具交換	
10	中庭	ハロゲン	1	1	昼白色	40000時間以上	-	1,095以上	Ra83	11.0以下	器具交換	
11	倉庫	FL20(1灯)	3	3	昼白色	40000時間以上	-	800以上	Ra83	5.5以下	器具交換	逆富士W120
12	体育館	水銀灯	21	21	昼白色	40000時間以上	-	21,900以上	Ra70	118.0以下	器具交換	
13	WC	FL20(1灯)	4	4	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	16.4以下	器具交換	
14	WC	FL15(1灯)	4	4	昼白色	40000時間以上	-	1,050以上	Ra95	8.7以下	器具交換	
15	WC	FDL13	3	3	色切替	40000時間以上	-	600以上	Ra83	5.0以下	器具交換	150ΦDL
16	外灯	ポール水銀灯	4	4	昼白色	40000時間以上	-	10,200以上	Ra70	91.0以下	器具交換	器具交換
合計			108	80								