別紙 LED照明器具・ランプ製品仕様書（施設名：星和分館）

白　熱　球					L　E　D							
No	場所	現状の照明	灯数	台数	色	寿命(h)	口金	器具光束(lm)	演色数(Ra)	消費電力(W)	交換方法	備考
1	1F	FL40(3灯)	6	2	昼白色	40000時間以上	-	5,200以上	Ra80	30.0以下	器具交換	
2	1F	FL40(2灯)	8	4	昼白色	40000時間以上	-	5,200以上	Ra80	30.0以下	器具交換	埋込
3	1F	FL40(2灯)	62	31	昼白色	40000時間以上	-	5,200以上	Ra80	30.0以下	器具交換	逆富士W230
4	1F	FL40(2灯)	36	18	昼白色	40000時間以上	-	5,200以上	Ra80	30.0以下	器具交換	吊り下げ2灯用
5	1F	FL40(1灯)	5	5	昼白色	40000時間以上	-	2,000以上	Ra83	12.5以下	器具交換	逆富士W120
6	1F	FL20(2灯)	12	6	昼白色	40000時間以上	-	1,600以上	Ra83	11.1以下	器具交換	逆富士W230
7	1F	FL20(1灯)	4	4	昼白色	40000時間以上	-	800以上	Ra85	5.5以下	器具交換	逆富士W70
8	1F	FL20(1灯)	1	1	昼白色	40000時間以上	-	700以上	Ra83	5.5以下	器具交換	片反射器具
9	1F	FL15(1灯)	2	2	昼白色	40000時間以上	-	1,050以上	Ra95	8.7以下	器具交換	
10	1F	サークライン	2	2	昼光色	40000時間以上	-	3,200以上	Ra83	27.0以下	器具交換	
11	1F	FCL30	1	1	昼光色	40000時間以上	-	3,200以上	Ra83	27.0以下	器具交換	シーリング交換
12	1F	FCL30	1	1	昼光色	40000時間以上	-	3,200以上	Ra83	27.0以下	器具交換	
13	1F	FL20(1灯)	1	1	昼白色	40000時間以上	-	1,070以上	Ra85	7.8以下	器具交換	
14	2F	FL40(2灯)	20	10	昼白色	40000時間以上	-	4,900以上	Ra83	33.4以下	器具交換	
15	2F	FL40(2灯)	10	5	昼白色	40000時間以上	-	5,200以上	Ra80	30.0以下	器具交換	逆富士W230
16	2F	FL40(1灯)	6	6	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	16.4以下	器具交換	逆富士W120
17	2F	FL20(1灯)	2	2	昼白色	40000時間以上	-	800以上	Ra85	5.5以下	器具交換	逆富士W70
18	外灯	ポール水銀灯	2	2	昼白色	40000時間以上	-	10,200以上	Ra70	91.0以下	器具交換	
合計			181	103								