別紙 LED照明器具・ランプ製品仕様書（施設名：南小国中学校体育館）

白　熱　球					L　E　D							
No	場所	現状の照明	灯数	台数	色	寿命(h)	口金	器具光束(lm)	演色数(Ra)	消費電力(W)	交換方法	備考
1	体育館入り口前軒下	FDL18	8	8	電球色	40000時間以上	-	465以上	Ra93	4.5以下	器具交換	
2	体育館入り口前軒下	HF32(1灯式)	10	10	昼白色	40000時間以上	-	3,100以上	Ra83	21.0以下	器具交換	逆富士W120
3	階段	HF32(1灯式)	1	1	昼白色	40000時間以上	-	2,000以上	Ra83	13.1以下	器具交換	壁付けカバー付き
4	体育館天井	水銀灯（2灯式）	40	20	昼白色	40000時間以上	-	40,800以上	Ra70	240.0以下	器具交換	昇降式
5	1F 玄関	フランジ器具	2	2	電球色	40000時間以上	E26	1,300以上	Ra80	16.0以下	ランプ交換	
6	1F 入口	FHT24	5	5	色切替	40000時間以上	-	600以上	Ra83	7.0以下	器具交換	150ΦDL 黒枠
7	1F 道具入れ	HF32(1灯式)	1	1	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	逆富士W150
8	1F 手洗い場	HF32(1灯式)	1	1	昼白色	40000時間以上	-	2,000以上	Ra83	13.1以下	器具交換	壁直付けカバー付き
9	1F 男女WC+前通路	FDL13	13	13	昼白色	40000時間以上	-	551以上	Ra94	4.5以下	器具交換	
10	1F 男子WC間接	HF32(1灯式)	2	2	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	
11	1F 多目的WC	FL15(1灯式)	1	1	昼白色	40000時間以上	G13	840以上	Ra83	4.8以下	ランプ交換	
12	1F 多目的WC	FDL27	1	1	色切替	40000時間以上	-	600以上	Ra83	7.0以下	器具交換	
13	2F 階段上	HF32(1灯式)	1	1	昼白色	40000時間以上	-	2,350以上	Ra83	17.1以下	器具交換	
14	2F 階段上	ハロゲン	5	5	電球色	40000時間以上	-	1,158以上	Ra94	10.2以下	器具交換	
15	2F 中2階	110形蛍光灯(1灯式)	12	12		40000時間以上	-	4,800以上	Ra83	33.0以下	器具交換	トラフ器具　反射笠有
16	2F 中2階	HF32(1灯式)	3	3	昼白色	40000時間以上	-	2,400以上	Ra83	17.1以下	器具交換	トラフ器具　反射笠有
17	2F 物置	HF32(1灯式)	4	4	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	逆富士W150
18	2F 放送室	HF32(1灯式)	2	2	昼白色	40000時間以上	-	1,900以上	Ra83	13.6以下	器具交換	
19	2F ベランダ軒下	FDL27	2	2	昼白色	40000時間以上	-	1,000以上	Ra83	8.0以下	器具交換	150ΦDL
20	2F 道具置きアリーナ側	HF32(1灯式)	4	4	昼白色	40000時間以上	-	4,950以上	Ra83	33.4以下	器具交換	
21	ステージ	FHT42(3灯式)	30	10	電球色	40000時間以上	-	5,160以上	Ra85	42.4以下	器具交換	
22	ステージ周辺	HF32(1灯式)	10	10	昼白色	40000時間以上	-	2,400以上	Ra83	17.1以下	器具交換	
23	ステージ周辺	HF32(2灯式)	8	4	昼白色	40000時間以上	-	5,200以上	Ra80	30.0以下	器具交換	逆富士W230
24	1F 裏口側物置	HF32(1灯式)	4	4	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	逆富士W150
25	1F 裏口玄関	FHT32	6	6	色切替	40000時間以上	-	600以上	Ra83	7.0以下	器具交換	150ΦDL
26	1F 裏口玄関	非　ハロゲン	2	2	昼白色	40000時間以上	-	265以上	Ra70	0.8以下	器具交換	100ΦDL　低天井
27	1F 裏口側通路（軒下）	FL20(1灯式)	3	3	昼白色	40000時間以上	-	1,070以上	Ra85	7.8以下	器具交換	
28	共用通路	誘導灯	1	1		40000時間以上	-	-	-	0.0以下	器具交換	
合計			182	138								