別紙 LED照明器具・ランプ製品仕様書（施設名：南小国中学校清流寮）

白　熱　球					L　E　D							
No	場所	現状の照明	灯数	台数	色	寿命(h)	口金	器具光束(lm)	演色数(Ra)	消費電力(W)	交換方法	備考
1	食堂	FL40(2灯)	24	12	昼白色	40000時間以上	-	5,200以上	Ra80	30.0以下	器具交換	
2	調理室	FL40(2灯)	12	6	昼白色	40000時間以上	-	5,200以上	Ra80	30.0以下	器具交換	逆富士W230
3	調理室WC	FDL27	2	2	色切替	40000時間以上	-	600以上	Ra83	5.0以下	器具交換	150ΦDL
4	調理室休憩室	サークライン	1	1	昼光色	40000時間以上	-	3,200以上	Ra83	27.0以下	器具交換	シーリングへ交換
5	調理室食品庫	FL40(1灯)	1	1	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	逆富士W150
6	放送室	FL40(1灯)	1	1	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	逆富士W150
7	食堂	非常灯ハロゲン	2	2	昼白色	40000時間以上	-	1,000以上	Ra70	0.0以下	器具交換	直付け150Φ　天高4~7
8	1F 通路	非常灯FL20(2灯)	22	11	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	逆富士W230
9	1F 各部屋	LEDベースライト	10	10	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	
10	1F 各部屋	FL40(1灯)	10	10	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	
11	1F 各部屋	非常灯クリプトン	10	10	昼白色	40000時間以上	-	-	-	1.3以下	器具交換	200ΦDL
12	WC	FL40(1灯)	7	7	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	
13	物置	FL20(1灯)	2	2	昼白色	40000時間以上	-	800以上	Ra83	5.5以下	器具交換	
14	洗面所	FL40(2灯)	4	2	昼白色	40000時間以上	-	5,200以上	Ra80	30.0以下	器具交換	
15	浴室	FCL30	6	6	昼白色	40000時間以上	-	1,397以上	Ra94	0.0以下	器具交換	○300Φ　防雨防湿
16	食堂内倉庫	FL40(1灯)	1	1	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	逆富士W150
17	舎監室	サークライン	1	1	昼光色	40000時間以上	-	3,200以上	Ra83	27.0以下	器具交換	シーリングへ交換
18	休養室	サークライン	1	1	昼光色	40000時間以上	-	3,200以上	Ra83	27.0以下	器具交換	
19	舎監室	サークライン	1	1	昼光色	40000時間以上	-	3,200以上	Ra83	27.0以下	器具交換	シーリングへ交換
20	玄関	FL20(4灯)	4	1	昼白色	40000時間以上	-	6,500以上	Ra83	42.3以下	器具交換	
21	階段	非常灯FL20(2灯)	4	2	昼白色	40000時間以上	-	1,600以上	Ra83	13.1以下	器具交換	逆富士W230
22	洗面所	FL40(1灯)	2	2	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	
23	2F 各部屋	LEDベースライト	8	8	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	逆富士W230
24	2F 各部屋	FL40(1灯)	8	8	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	逆富士W230
25	2F 各部屋	非常灯クリプトン	8	8	昼白色	40000時間以上	-	-	-	1.3以下	器具交換	200ΦDL埋込
26	WC	FL40(1灯)	2	2	昼白色	40000時間以上	-	2,500以上	Ra83	15.6以下	器具交換	逆富士W150
27	WC	FL40(2灯)	4	2	昼白色	40000時間以上	-	5,200以上	Ra80	30.0以下	器具交換	
28	2F 通路	非常灯FL20(2灯)	12	6	昼白色	40000時間以上	-	1,600以上	Ra83	13.1以下	器具交換	
合計			170	126								